



Joanna Szczudlik
Rzecznawca Sanitarno-Higieniczny
ul. Hallera 13/1, 05-270 Marki
T. +48 501 193 024
E. szczudlik.joanna@gmail.com

Hałas w pomieszczeniach biurowych

Dnia 01.2018r została opublikowana norma zmieniająca wartości dopuszczalne poziomów hałasu (wcześniejsza norma PN-N-01307: 1994):

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Wartości dopuszczalne poziomu dźwięku A:

- w pokojach biurowych wykorzystywanych przez odrębnych użytkowników – 35 dB
- w biurach wielkoprzestrzennych, pomieszczeniach biur typu open-space – 40 dB
- w pokojach do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinetach dyrektorskich) – 30 dB
- sale wykładowe, audytoryjne – 35dB
- pokoje pracowników naukowych i dydaktycznych – 30dB

Norma określa także poziomy dźwięku dla budynków wielorodzinnych, hoteli, zamieszkania zbiorowego, żłobków i przedszkoli, szkół, szpitali i opieki medycznej, sadów i innych